



# No-Acid

## Aditivo para restablecer la eficacia de los Sistemas de Aire Acondicionado y de Refrigeración

**Intertek**

LABORATORY TESTED

El Neutralizador de Ácido para Sistemas de A/A y Refrigeración **NO-ACID** es un aditivo que elimina completamente los residuos de acidez y disminuye la presencia de humedad en los sistemas de A/A y refrigeración.

La acidez en un sistema normalmente se genera por la decomposición natural de los gases y lubricantes en éste contenidos, estos derivados pueden reaccionar con la humedad normalmente presente formando ácidos orgánicos, carbónicos clorhídricos y fluorhídricos. Éstos son muy agresivos contra los metales y provocan fugas o, en lo peor de los casos, la ruptura del compresor.

**NO-ACID** es ideal para las intervenciones preventivas por que corrige la acidez y quita la humedad.

Se aconseja usar el Test para la verificación de la cantidad de acidez Acid Test para establecer la cantidad de **NO-ACID** de usar como corrección.

Instrucciones: Añadir la dosis necesaria de **NO-ACID** según las siguientes indicaciones:

- Nivel Bajo de ácido (pH >6,8) 30 mL (1.0 fl oz) de **NO-ACID** cada 2 litros (64 fl oz) de Lubricante
- Nivel Medio de ácido (6,8 > pH > 5,2) 30 mL (1.0 fl oz) de **NO-ACID** cada 1,5 litros (48 fl oz) de Lubricante
- Nivel Alto de ácido (pH < 5,2) 30 mL (1.0 fl oz) de **NO-ACID** cada 0,7 litros (24 fl oz) de Lubricante

Para niveles de ácido muy altos, efectuar el Test para la verificación de la cantidad de acidez Acid Test 15 minutos después haber añadido **NO-ACID** y si todavía hay acidez repetir la aplicación del producto siguiendo las indicaciones de dosificación arriba indicadas. De mismo modo se aconseja añadir al final del tratamiento el Sellador de fugas para sistemas de A/A y refrigeración Extreme para resolver el problema de eventuales microfugas generadas por el acidez.

**NO-ACID** debe ser usado por un operador profesional, provisto del equipo de protección personal específico.

